

Til Energistyrelsen

## KL's hørings svar til bekendtgørelse om tilskud i eldrevne varmepumper til produktion af fjernvarme journalnummer: 2020-14871

Kommunerne arbejder målrettet på at fremme den grønne omstilling, herunder CO<sub>2</sub>-neutral varme både gennem aktivt ejerstrategier af kommunale fjernvarmeforsyninger. KL er derfor positive over at tilskudsordningen til investering i eldrevne varmepumper til produktion af fjernvarme endelig er etableret, da dette vil være med til fremme processen med CO<sub>2</sub>-neutral varme og på sigt ligeledes bidrage til en lavere varmeregning til borgerne.

### Anvendelsesområde

De fire grundbeløbsinitiativer der blev introduceret med energiaftalen i 2018, var alle fokuseret på at hjælpe de decentrale naturgasfyrede kraftvarmeværker der stod til rådighed i elproduktionen, men som ikke længere kunne modtage grundbeløbsstøtte (grundbeløbsværker).

Tilskud til investering i eldrevne varmepumper er et af de fire initiativer, men ifølge høringsbrevet og udkast til bekendtgørelse fokuseres midlerne ikke længere kun på grundbeløbsforsyninger, men derimod på alle fjernvarmevirksomheder.

Desuagtet at ordningen ikke længere er forbeholdt grundbeløbsværker, er det vigtigt at midlerne bliver prioriteret korrekt og givet til de fjernvarmevirksomheder der har størst brug for midlerne. Derfor bør prioriteringerne oplyst under §9 udvides til ligeledes at lægge vægt på fjernvarmevirksomhedernes mulighed for at nedsætte de eksisterende varmepriser.

### Puljemidler

I forbindelse med energiaftalen d. 29. juni 2018, blev der samlet set afsat 540 mio. kr. til de fire initiativer. Der blev i afsat 111,4 mio. kr. i 2020-2021 som etableringsstøtte til eldrevne varmepumper, biomassekedler og solvarmeanlæg.

Ordningen skulle træde i kraft i 2020, men er af ukendte årsager blevet udskudt og det forventes at ordningen derfor først kan træde i kraft i andet kvartal af 2021. Denne udskydelse bør ikke få konsekvenser for det oprindelige afsatte beløb til denne ordning. Midlerne afsat hertil i 2020 bør derfor overføres til 2021.

Derudover fremgår ligeledes af den nye klimaaf tale for energi og industri, at der er afsat midler til eldrevne varmepumper. Er det hensigten at de midler ligeledes skal indgå i denne pulje? Det vil være helt urimeligt ikke at overføre midler afsat i 2020 til 2021.

Dato: 22. februar 2021

Sags ID: SAG-2021-01235  
Dok. ID: 3050698

E-mail: MCL@kl.dk  
Direkte: 3370 3846

Weidekampsgade 10  
Postboks 3370  
2300 København S

www.kl.dk  
Side 1 af 2

Udover størrelsen af midler, så var etableringsstøtte tiltænkt til både eldrevne varmepumper, biomassekedler og solvarmeanlæg. Hvad er grundlaget for at dette er blevet indskrænket til kun at omhandle eldrevne varmepumper?

### **Definitioner**

Under § 2 i bekendtgørelsen bør der fremgå en klarer definition af hvad der i denne bekendtgørelse betragtes som "vedvarende energi" og "oprindelig planlagt" jf. § 3 stk. 4.

### **Uoverensstemmelse mellem høringsbrev og bekendtgørelsen**

Der er uoverensstemmelse mellem høringsbrevet og bekendtgørelsen, hvad angår kravet om 50%.

Høringsbrevet angiver at mindst halvdelen af varmeselskabets fossile produktion skal erstattes af en varmepumpe. Bekendtgørelsen derimod angiver at mindst halvdelen af varmepumpens varmeproduktion skal erstatte fossil varmeproduktion.

Det er langt fra alle store fjernvarmevirksomheder der ved etablering af en eldrevne varmepumpe vil kunne halvere varmeselskabets fossile produktion. KL går derfor ud fra at det er ordlyden i udkast til bekendtgørelse der er gældende.

Med venlig hilsen

Maja Clemmensen  
Specialkonsulent  
Center for Klima og Erhverv  
KL

Dato: 22. februar 2021

Sags ID: SAG-2021-01235  
Dok. ID: 3050698

E-mail: MCL@kl.dk  
Direkte: 3370 3846

Weidekampsgade 10  
Postboks 3370  
2300 København S

www.kl.dk  
Side 2 af 2